

המרכז האקדמי לב

סיור מכרז נגרות 05/2015

פרוטוקול מסיוור נגרים שנערך ביום חמישי, ג' סיוון תשע"ה 21.05.2015 בהשתתפות
 ה"ה:-

1. אוריאל בן נון- מנהל אגף בינוי, המרכז האקדמי לב
2. מוריה אייל- רכזת מכרזים, המרכז האקדמי לב
3. יורם גולברי- מחלקת אחזקה, המרכז האקדמי לב
4. ריקי גרוזמן- אדריכלות ועיצוב פנים
5. הלל גוטפריד ואברהם פריד- קיבוץ לביא
6. יוחנן אייזין- י.א. נגרות
7. בועז קציר- גבריאל עיצובים
8. דניאל- דניאל קראוס

א. התכנסנו בחדר ישיבות בבנין לעו והועברה רשימת נוכחות בין המציעים הנוכחים.

ב. חולקו מסמכי המכרז למציעים, הכוללים: מסמכי מכרז, 7 תוכניות ושרטוטים.

ג. נערכה סקירה על קמפוס לב ועל מבנה בית המדרש. הוסבר כי ביהמ"ד נבנה בשנות השמונים ולא הושלם דיו. חלקו הגדול היה צריך להיות מצופה בעץ וההתקדמות היתה בשלבים. בפרויקט זה יש לוחות זמנים צפופים היות ובתחילת יולי על העבודות להתחיל ולהסתיים לקראת תחילת הלימודים בביהמ"ד (סמסטר אלול שיחל ב' א' אלול 15.08.16). כמו כן, במקביל לעבודות הנגרות יתבצעו עבודות שיפוצים ואינסטלציה בביהמ"ד. הלימודים בביהמ"ד מתקיימים בעיקר בשע' הבוקר, עד 14:00.

ד. לאחר מכן, נערך סיור בבניין בית המדרש.

אולם בית המדרש- הוצג ארון הקודש, הבימה המעוצבת, הוצגו שתי החזיתות, קו החלונות, קו תקרה נמוכה וכן הוצגו שלוש הנקודות שיש לחבר ביניהן, כאשר הודגש כי יש להמשיך עם הקו העיצובי של ארון הקודש והקרניים האלכסוניות של הארון. בהמשך מתחת לגלריות, לפי התכנון, הקבלן יכין את הנישות והנגרים יבצעו את הספריות (כולל התקנה והרכבה).

בין כל שני עמודים יש להרכיב שני פאנלים בשיפוע עם תאורה נסתרת ובשילוב של שני גווני העץ.

כמו כן, יש להתקין "סנדלים" ברגלי השולחנות באולם בית המדרש.

מיזוג אוויר – התקנת המיזוג תהיה כמפורט. אם תהיה בעיה בביצוע, יושלם המיזוג בעץ תוך שמירה על גוון זהה.

עזרת נשים- יש להתקין ריהוט כמפורט. יותקנו שתי ספריות משני צידי העזרה וכן שולחנות. גוון העץ יהיה זהה לגוון העץ בקומה התחתונה.

ה. לאחר הסיור, התכנסנו שנית בחדר הישיבות וניתנה הזדמנות לשאלת שאלות מציעים:

שאלה	תשובה	
1	בנוגע לספריות שעלינו לבנות בין עמודי הגבס- האם אפשרי שאנו נבנה אותן וקבלן השיפוצים יצפה אותן	לא. קבלן השיפוצים יבנה את העמודים ולאחר מכן יותקנו הספריות.



המרכז
למחקר
ההלכתי
במסגרת
המרכז

	בגבס? כך הן יהיו ישירות יותר	
2	בנוגע לשולחנות בעזרת הנשים- אין בוודאות פלטה בגודל 3 מ'	יש לבדוק שיש פורמליקה מתאימה למידות שפורסמו בשרטוטים. במידה והנ"ל לא ימצא, תובחר פורמליקה אחרת בדגם שקיים באורך המתאים, והכל באישור ריקי. כמו כן, חשוב שלא ייעשו חיבורים שייבלטו לאחר מכן.
3	האם כל העץ צריך להיות מבוק טבעי?	כן
4	האם המפרט של הספריות בעזרת הנשים זהה למפרט הספריות שבאולם בית המדרש?	כן
5	האם יש להתקין עם מסילה של "האפלה" או "פינים"	"האפלה"
6	האם המסילות צריכות להיות מוזהבות / מוכספות?	מוזהבות
7	מהו עומק הספריות?	בעזרת הנשים- 25 ס"מ באולם בית המדרש- 30 ס"מ
8	בגלל שאין 4 מ' פורניר יוצר חיבור לא יפה בין הפורנירים	בציפוי הקיר של הקירות הצדדיים, כל לוח יחולק ל 3 שדות עם נתק של 0.5 ס"מ
9	על "הסנדלים" שבאולם בית המדרש, להיות מעץ / ברזל?	מברזל
10	באולם בית המדרש- כמה רגליים יש בסך הכל? וכמה שולחנות יש לפלס?	סה"כ יש 192 רגליים. בנוגע לכמות הרגליים הדרושות פילוס- היות ומדובר בבדיקה מקצועית בתחום הנגרות, אם דרוש לכם נתון זה לצורך הגשת הצעתכם, הינכם מוזמנים לבוא ולבחון שנית את הנ"ל בבדיקה קפדנית. יש לתאם מולנו את הגעתכם.
11	מה הפתרון שהוחלט בנוגע לאופן התקנת ה"סנדלים" והטיפול ברגלי השולחנות?	יש להתקין ברזל מגולוון מכופף 2 מ"מ, גובה 20 ס"מ, צבע אמרייט, 4 ברגי הידוק עם "שיבה קפיץ" על בסיס גומי יותר גדול.

1. הובהר למציעים כי לא תינתן האפשרות של העברת העבודה לביצוע על ידי קבלן משנה, אלא באישור המזמין מראש ובכתב.

2. תוספת חשובה למכרז:

12 מסגרות עץ גושני בהיקף חלונות ויטראז', בחתך של 30X15 מ"מ (משוער). מידות משוערות – 180X55. יש לקחת מידות מדויקות בשטח. חיבור פינות בגרונג. יש לתת הצעת מחיר ליחידה וסה"כ לכל 12 היחידות.

המזמין לא מתחייב להזמין עבודה זו, והכל בהתאם להחלטת המזמינה.

שימו לב למועדי המכרז:

עד ליום ראשון י"ג סיוון 31.05.15 עד השעה: 12:00.	הליך הבהרות
יום ראשון כ' סיוון 07.06.15 עד השעה: 12:00.	מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלי במייל Michrazim@jct.ac.il או בטל' 02-6751096 בהצלחה!

רשמה: מוריה אייל